

Hørringsvar til helhedsplan for Ringsted Ådal.

Suså vandløbslaug vil gerne komme med følgende svar, til helhedsplanen for Ringsted Ådal.

Vi har været opmærksomme på, at der her i vinterhalvåret har været meget vand og oversvømmelser på arealerne omkring Ringsted Å, hvis planerne omkring projektet bliver en realitet bør regulativet for Ringsted Å opgraderes. Og vi vil også fra ålaugets side bede om en opmåling af Ringsted Å. På side 5 i materialet nævnes der at der forventes en forhøjelse af vandstanden med 5 cm om sommeren. Problemet bliver større om vinteren, hvor der ikke er nogen fordampning og meget nedbør/tøbrud.

Spørgsmålet er om der er lavet beregninger der viser, hvad en øget belastning af Ringsted Å har af konsekvenser for afledning af vand fra de nærliggende private brugsarealer og landbrugsjorder? Og om der indregnet en 10 års hændelse med kraftigt regnvejr. Og om bassinerne kan tilbageholde vandet uden at Ringsted Å bliver yderligt belastet med deraf øget oversvømmelse af de omkringliggende arealer.

Endvidere skal det bemærkes, at der er meget grøde i Ringsted på nuværende tidspunkt.

På Suså Ålaugs vegne.

Peter Kristensen