

K E N D E L S E

---

angående vandindvinding

i

Gyrstinge kommune

afsagt den 3/11 1959

af

Landvæsenskommissionen  
for  
Sorø amtsrådskreds

vedr. I/S GYRSTINGE VANDVÆRK.

Ved skrivelse af 6/9 1957 har I/S GYRSTINGE VANDVÆRK, Gyrstinge kommune, andraget om ret til indvinding af 35.000 m<sup>3</sup> vand årligt.

Sorø amt har ved påtegning af 22/11 1957 udmeldt landvæsenskommissærerne, civilingeniør Mogens A. Carlsen, Sorø, og gårdejer Jogs. Møller, Tygestrup, til at deltage i behandlingen af sagen.

Som teknisk sagkyndig har kommissionen antaget dr. phil. H. Ødum, Lyngby.

Gyrstinge sogneråd har ved påtegning af 6/9 1957 anbefalet, at indvindingsretten gives.

Under 16/12 1957 har kommunen, sundhedskommissionen og amtslægen modtaget meddelelse om sagen.

I skrivelse af 16/11 1957 oplyser vandværket, der er anlagt 1905, at det tidligere har opnået vandindvindingsret.

Efter at sagen har været gennemgået af kommissionens sagkyndige, og efter indhentning af supplerende oplysninger, afholdt kommissionen - efter forudgående indvarsling i henhold til lovens §4, stk. 1 - besigtigelse den 30/10 1958 med påfølgende forhandling. I formandens forfald repræsenteredes kommissionen af de to landvæsenskommissærer, og desuden mødte: rekvisrenten ved bestyrelsens formand, proprietær Steen Fibiger, sundhedskommissionen ved gårdejer Johs. Jensen, Københavns kommune ved civilingeniør Husen, samt amtslægen.

Vandværkets boring, beliggende på matr.nr. 8b af Gyrstinge m.v., er en 4 $\frac{1}{2}$ " boring med følgende profil udført 1945 (D.G.U. nr. 211.66):

- 0 - 13,0 m brønd
- 23,0 " ler
- 38,0 " lerblandet sand
- 41,5 " grus, vandførende.

Vandstanden kunne ikke måles nu; den var i 1945 12 m u.t.

Ved prøvepumpning i 1945 gav boringen 4,5 m<sup>3</sup>/time ved 12 m sænkning.

Vandanalyse fra Husholdningslaboratoriet, Sorø, at 15/10 1957 viste bl.a. et indhold af klorid på 34 mg/l, ammonium og nitrit 0, nitrat og fosfat spor, kaliumpermanganattal 11.6. Den bakteriologiske analyse gav ikke anledning til bemærkninger.

Pumpen er en dybvandspumpe, Hydria DHF 1, med en ydeevne af 8 m<sup>3</sup>/time. Vandet pumpes gennem filter til hydrofor med 2 atm. tryk. Ifølge aflæsningssedler var el-forbruget i året 1957/58 6.000 kwt.

Vandværket forsyner for tiden ca. 60 husstande med ca. 250 indbyggere og en skole med ca. 100 elever. Der findes 10 landbrugsejendomme med 375 kreaturer og 560 svin. - Vandforbruget må regnes at være stigende.

Vandværket ligger på en græsbevokset banke, der fungerer som naturligt fredningsbælte, hvorfor særlig bestemmelse herom ikke findes nødvendig.

Rekvirenten og sundhedskommissionen anmodede om, at der måtte blive udstedt påbud efter § 11, stk. 3.

Københavns vandforsyning havde ingen interesse i sagen.

Kommissionen bemærker, at når henses til de givne oplysninger om antallet af forbrugere m.v., må den ønskede vandmængde anses for rimelig. Efter alt foreliggende kan denne vandmængde indvindes uden skade for berettigede interesser.

I henhold til lovens § 6, punkt 2, jvf. § 18, stk. 2, kan der derfor gives andrageren ret til indvinding af 35.000 m<sup>3</sup> vand årligt, ligesom det tillades at sænke grundvandet til den for indvinding af denne vandmængde nødvendige dybde.

Det pålægges vandværket 2 gange årligt, i begyndelsen af april og oktober, at måle vandstanden såvel i ro som under pumpning; endvidere at måle de oppumpede vandmængder eller det til pumpningen medgåede el-forbrug, samt føre bog over disse måleresultater. De omhandlede måleresultater skal opbevares i mindst 11 år fra dato. - Gyrstinge kommune skal være berettiget til at få oplysning om de tilvejebragte måleresultater.

Andelsmejeriet BLØDEBJERG og I/S GYRSTINGE VANDVÆRK, som ved samtidig kendelse af nedenstående dato opnår vandindvindingsret, bliver ikke erstatningspligtige overfor hverandre, men nærværende andrager bliver i øvrigt erstatningspligtig efter reglerne i § 6, punkt 5, idet kommissionen fastsætter en frist på 11 år fra denne kendelses dato, inden hvilket det står enhver frit at indbringe sager vedrørende erstatning for sænkning af grundvandstanden for en landvæsenkommission.

Da der ved denne kendelse tillægges vandværket ret til indvinding af vand til husbrug m.v. ikke alene til det nuværende forbrug, men også til nye interessenter indenfor vandværkets naturlige forsyningsområde, pålægges der vandværket pligt til at optage sådanne nye interessenter på rimelige vilkår, uanset bestemmelsen i vedtægternes § 10.

Det pålægges vandværket 1 gang årligt, i juli måned, at lade foretage bakteriologisk analyse af vandet, og at indsende denne analyse til amtslægen.

Kommissionen finder, at der efter omstændighederne ikke i medfør af lovens § 6, punkt 6, bør kræves sikkerhed.

Kommissionen skønner, at en indvindingsmængde på 35.000 m<sup>3</sup>/år vil kræve et opland på ca. 350.000 m<sup>2</sup>, svarende til en cirkel med radius på ca. 335 m, hvilket er indført på medfølgende målebordsblad.

Påbud efter § 11, stk. 3, vil være at udstede for dette opland.

T h i b e s t e m m e s :  
-----

Der tillægges andrageren, I/S GYRSTINGE VANDVÆRK, Gyrstinge kommune, ret til at indvinde indtil 35.000 m<sup>3</sup> vand årligt på de foran nævnte vilkår.

Den i lovens § 6, punkt 6, omhandlede sikkerhed findes ikke at burde stilles.

Påbud efter lovens § 11, stk. 3, vil være at udstede.

Kommissionens omkostninger betales af rekvirenten efter opgørelse fra kommissionens formand.

Johs.Olsen.

Mogens A.Carlsen.

Johs.Møller.